

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОСТОВСКОМУ, БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«11» февраля 2022 г., № 5/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Государственным инспектором Ростовского,
(должность, фамилия, инициалы должностного лица,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору
Новожиловым Максимом Валерьевичем
уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

не участвовали

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения № 5 от 02.02.2022 г.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ярославская область, г. Ростов, ул. 1-й Микрорайон, д. 27

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 г. Ростова ОГРН: 1027601070892; ИНН 7609013249 (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1- категория значительного риска)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система противопожарной защиты объекта не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасную зону	ч. 3, ст. 51; ч. 2, ст. 82, ч. 7, ст. 84, ч. 2, ст. 103, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4, раздел 5 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	05.12.2022 г.	
2	Противодымные двери лестничных клеток первого, второго и третьего этажей здания школы не имеют уплотнений в притворах	Правила противопожарного режима в РФ, п. 29	05.12.2022 г.	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

Новожилов М.В.
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Сергеев С.В.
(фамилия, инициалы)